

Паспорт качества НСП №003/БГК от 7 марта 2019 г.

Наименование продукции по НД:	Наружные стеновые панели «НСП»
НД, по которой выпускается продукция:	ТУ 5284-002-90627429-2012
Номер партии:	Партия 004
Дата изготовления:	7 марта 2019 г.
Наименование поставляемой продукции:	Согласно спецификации проекта 995-2/МО-КМ1.АН4

1. Количество поставки:

Наименование	Количество (объем), м2
НСП 1н	76,715
НСП 3	35,485
НСП 3н	35,485
НСП 4	71,569
НСП 7	71,569
НСП 7н	71,569

2. Наименование объекта:

Строительство малосемейного общежития квартирного типа для военнослужащих на 100 квартир, по адресу: в/ч 39995, Иркутская область, город Иркутск-45.

3. Организация, разработавшая конструкторскую документацию:

ООО «МЕТТЭМ-СТ», СРО на проектирование Ассоциация "СРО "Совет Проектировщиков" СРО-П-011-16072009, Шифр альбома рабочей документации: 995-2/МО-КМ1.АН4

4. Сведения о материалах, из которых изготовлены наружные стеновые панели:

№	Наименование основных частей конструкций	Обозначение стандарта или технических условий	Сертификат соответствия, паспорт качества
1	Профили стальные листовые холодногнутые ТПС 195x45x1,2; ТПП 200x50x1,2; ТИП 200x50x1,5 из тонколистовой оцинкованной стали марки 08-пс	ТУ 24.33.20-001-20877805-2017	Сертификат соответствия РОСС RU.АД44.Н02674 Паспорт качества ТН №17 от 19.02.2018 Паспорт качества ТН №54

			от 10.04.2018
2	Теплоизоляционный материал утеплитель «КНАУФ Инсулейшн», марка TS 037 Aquastatik	ТУ 5768-001-73090654-2009	Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ64.Н08681 Паспорт качества №17513-2 от 20.12.2017
3	Плиты цементностружечные общего назначения ЦСП-1 и ЦСП-2	ГОСТ 26816-86	Сертификат соответствия РОСС RU.АЕ83.Н14802 Документ о качестве б/н от 26.02.2018 Документ о качестве б/н от 26.03.2018 Документ о качестве б/н от 05.04.2018
4	Внутренняя обшивка — два слоя ГСПВ толщиной 10мм	ТУ 5742-004-05292444-2010	Сертификат соответствия РОСС RU.СЛ58.Н00135 Паспорт качества 00000000622 от 26.02.2018 Паспорт качества 00000000677 от 14.03.2018 Паспорт качества 00000000830 от 14.03.2018
5	Парозащитная пленка Изоспан DM	ТУ 5774-003-18603495-2004	Сертификат соответствия С-РУ.ПБ05.В.03517 Сертификат качества №32
6	Ветрозащитная пленка Изоспан АМ	ТУ 5774-003-18603495-2004	Сертификат соответствия С-РУ.АЮ67.В.00972 Сертификат качества №18
7	Саморезы Нарроон НGR-R	Техническая документация изготовителя	Сертификат соответствия РОСС СN.АЖ26.Р00334 Паспорт качества для партии 3765-Р от 17.12.2017

Заключение: материалы соответствуют требованиям рабочей документации 995-2/МО-КМ1.АН4.

5. Сертификация на наружных стеновых панелей:

- Сертификат соответствия СДС.ТП.ДСП.020001-18 от 05.03.2018
- Протокол сертификационных испытаний №051-СДС-2018 от 05.03.2018

6. Ступени контроля качества изготовления наружных стеновых панелей:

- Входной контроль материалов на соответствие ТУ и целостность.



ООО «МЕТТЭМ-Строительные Технологии»

Россия, 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 12, корп. 2

ОГРН 1147746334647 ИНН 7707830009 КПП 770701001

Тел/факс: +7 (495) 968-7358

<http://www.realtyestate.ru/mettem>

- Операционный производственный контроль.
- Приемочный контроль готовых изделий.

Заключение: качество продукции соответствует ТУ 5284-002-90627429-2012.

7. Правила транспортировки и складирования:

- Панели транспортируют в крытых транспортных средствах.
- При транспортировке панели должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств.
- Запрещается перемещение панелей волоком, строповка в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.
- Возможно хранение панелей в условиях открытой площадки.

Генеральный директор ООО «Меттэм-СТ»:

С.А. Власкин / _____ /

Директор по производству ООО «Меттэм-СТ»:

А.Г. Солдатенков / _____ /

Дата ОТК 7 марта 2019 г.